



Amt / Abt.: 62
Az.:
Datum: 18.07.2018
Drucksache: 8-022/2018
TOP: Ö06

Vorlage für:
Werkausschuss GTL

am:
26.07.2018

öffentliche Sitzung


Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Schmutz- und Regenwasserkanal Exerzierweg - Baubeschluss	
Beschluss-Vorschlag: Der Werkausschuss beschließt den Neubau eines Schmutz- und eines Regenwasserkanales im Exerzierweg.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:
Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle



Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Amt 62
Su

Dem
Werkausschuss GTL
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Schmutz- und Regenwasserkanal Exerzierweg - Baubeschluss

SACHVERHALT

Der bestehende Mischwasserkanal im Exerzierweg muss aufgrund mehrerer Schadstellen erneuert werden. Entsprechend der städtischen Zielsetzung zur vollständigen Netzumstellung des öffentlichen Kanalnetzes auf ein Trennsystem, sollen als Ersatz für den vorhandenen Mischwasserkanal, ein Regenwasserkanal und ein separater Schmutzwasserkanal gebaut werden.

Der Regenwasserkanal (DN 300) ist 100 m lang und kostet voraussichtlich 43 T€. Für den Schmutzwasserkanal (DN 250) in einer Länge von 95 m entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 33 T€. Hinzu kommen noch Kosten von ca. 24 T€ für sieben Schächte und zu erwartenden Anpassungsarbeiten.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen andauern und Anfang September beginnen.

Die Kosten in Höhe von 100 T€ sind im Wirtschaftsplan der GTL für das Jahr 2018 (Position „Kanalnetzumstellung“) eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt den Neubau eines Schmutz- und eines Regenwasserkanales im Exerzierweg.

Lindau, den 18.07.2018



Kai Kattau
Werkleiter

Anlage
Übersichtsplan

Reutiner Straße



SW DN 250 RW DN 300
 Länge insg. 200 lfm

Erstellt von:

Maßstab 1:500
 14.03.2018

